



# REPUBLIKA HRVATSKA

## MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 4866 100

**KLASA: UP/I 612-07/13-60/39**

**URBROJ: 517-07-1-1-2-13-4**

**Zagreb, 15. studenog 2013.**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 30. st. 4. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), u svezi s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 150/2011, 22/2012, 39/2013 i 125/2013) a povodom zahtjeva tvrtke Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja, Trg na Lokvi 3a, za provedbom Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, izdaje

### RJEŠENJE

da je planirani zahvat odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u Istarskoj županiji, **prihvatljiv za ekološku mrežu.**

### Obrazloženje

Nositelj zahvata Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja, Trg na Lokvi 3a, podnio je 20. rujna 2013. godine (KLASA: 612-07/13-60/39, URBROJ: 378-13-1) Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. U postupku je 11. listopada 2013. godine zatraženo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode (KLASA: UP/I 612-07/13-60/57, URBROJ: 517-07-1-1-2-13-2).

Uvidom u Elaborat Prethodne ocjene te temeljem stručnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode dostavljenog 13. studenog 2013. godine (KLASA: 612-07/13-29/217, URBROJ: 366-07-3-13-3) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode utvrdilo je da se zahvatom planira odvodnja otpadnih voda aglomeracije Rovinj u Istarskoj županiji.

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj. Planira se izgraditi 20% nove kanalizacijske mreže, rekonstruirati postojeću propusnu kanalizaciju u starom gradu, razdijeliti postojeću mješovitu kanalizaciju staroga grada te rekonstruirati postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Cuvi“. Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Cuvi“ ne zadovoljava, kako učinkom pročišćavanja tako i nepovoljnim utjecajem na okoliš (neugodni mirisi, neprikladan izgled). Tretirane otpadne vode koje se ispuštaju iz postojećeg uređaja ne zadovoljavaju parametre propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, broj 87/10). Cjelokupni sustav javne odvodnje grada Rovinja biti će spojen na UPOV „Cuvi“, čime se odbacuje planirani UPOV Monsena. Kapacitet UPOV „Cuvi“ je planiran sa 63.000 ES ljeti i cca. 18.000 ES zimi. Tehnološki postupak obrade otpadne vode je membranski bioreaktor (MBR). Dehidrirani mulj skladištiti će se u posebnom prostoru i eventualno kasnije distribuirati na strogo kontrolirane poljoprivredne površine (uz prethodna ispitivanja, atestiranja i dobivenu suglasnost nadležnih institucija), ili će se odvoziti na javno odlagalište otpada.

Stupanjem na snagu Uredbe o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove „HR2001360 Šire rovinjsko područje“, „HR5000032 Akvatorij zapadne Istre 1“ i „HR3000462 Otoci rovinjskog područja – podmorje“ te Područje očuvanja značajno za ptice „HR1000032 Akvatorij zapadne Istre“.

Trasa kanalizacijske mreže položena je u najvećoj mjeri po javnim površinama (prometnicama i putovima). Utjecaji postavljanja kanalizacijskih sustava na staništa su privremeni, tijekom izgradnje, što se sanacijom obično u velikoj mjeri može vratiti u prvobitno stanje, te se ne ocjenjuju kao značajni. Postojeća mješovita kanalizacija će se razdijeliti, a nova izvesti kao razdjelna, a rekonstrukcijom postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda podići će se stupanj pročišćavanja. Cjelokupni zahvat pridonijeti će poboljšanju kvalitete otpadnih voda i posljedično smanjiti trenutno prisutno opterećenje morskog ekosustava na mjestu ispusta.

Uz uvjet poštovanja svih propisa iz područja zaštite okoliša i voda tijekom Prethodne ocjene može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, stoga Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nalazi da **nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti** za predmetni zahvat.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1 i 2 *Zakona* o upravnim pristojbama te poništena (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 414/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. Komunalni servis d.o.o., Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj - ovdje
3. U spis predmeta