



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje

KLASA: 351-02/16-59/36
URBROJ: 517-06-2-2-2-17-7
Zagreb, 3. siječnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/2013, 153/2013 i 78/2015), članka 22. stavka 4. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, broj 44/2014) i članka 11. stavka 1 točke 1. i stavka 2 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/2008) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za davanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti za Skladište Zaprešić

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka izdavanja suglasnosti na izvješće o sigurnosti su odredbe članaka 121., 122. stavak 1, 124. stavak 1, 125. i 126. Zakona o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu Zakon) i odredbe članaka od 20. do 24. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (u daljnjem tekstu Uredba). Posljednja Suglasnost (KLASA: 351/01/13-07/60; URBROJ:517-06-2-2-14-3) izdana je 28. svibnja 2014. Ovo Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja Skladište Zaprešić, izrađeno je jer je člankom 121. stavkom 3. točkom 1. Zakona utvrđeno da su operateri postojećih postrojenja višeg razreda dužni podnijeti zahtjev za ishodaenje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti.

Operater BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, 52 446 Novigrad.

Lokacija područja postrojenja je na području Grada Zaprešića.

Sažetak sadržaja izvješća

Obveza operatera BUTAN PLIN d.o.o. u skladu s člankom 15. stavkom 2 Uredbe je da se ovim Izvješćem o sigurnosti dokaže da su Politika sprječavanja velikih nesreća i sustav upravljanja sigurnošću za njezinu provedbu provedeni u skladu s načelima i zahtjevima navedenima u Prilogu IV. Uredbe. Nadalje, da su utvrđene i poduzete potrebne mjere za

sprječavanje nastanka velike nesreće, te ograničenje njihovih posljedica po čovjeka i okoliš. Zatim, da je provjerena kompatibilnost postrojenja s okolinom koristeći se kriterijima utvrđenim odgovarajućom prostorno-planskom dokumentacijom, te da su moguće posljedice za ljude i okoliš procijenjene prema više izračunatim vjerodostojnim scenarijima u smislu mogućih učinaka velike nesreće uključujući najgori i najčešći slučaj. Na području postrojenja je pet poluukopanih spremnika UNP-a svaki kapaciteta 150 m³ (66 t), mali nadzemni spremnik od 2,7 m³ (1,5 t) i boce UNP-a ukupnog kapaciteta 2,4 t. Iz navedenog proizlazi da je ukupni kapacitet područja postrojenja 333,9 t opasnih tvari pod točkom 18. Priloga I. A dio 2. Stupac 3. Uredbe ukapljeni vrlo lako zapaljivi plinovi za količine na području postrojenja veće od 200 t obveza je izrade Izvješća. Prema članku 16. stavku 1 Uredbe sastavni dio Izvješća o sigurnosti je Unutarnji plan, koji obvezno sadrži sve podatke i informacije iz Priloga V. Uredbe i propisa kojima se uređuje zaštita i spašavanje. Ostale detaljne informacije mogu se naći u Izvješću o sigurnosti koje je objavljeno uz ovu informaciju.

Sažeti opis postupka

Operater je uz zahtjev o provedbi postupka izdavanja suglasnosti dostavio Izvješće o sigurnosti, koje je izradio ovlaštenik DLS d.o.o iz Rijeke u studenome 2016. Ministar odlukom imenuje stručno vijeće za davanje mišljenja na Izvješće o sigurnosti. Članovi stručnog vijeća imenuju se s popisa osoba koji se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva. Stručno vijeće radi na sjednicama, a predsjednik saziva sjednice i njima rukovodi. Stručno vijeće može valjano donositi odluke glasovanjem uz nazočnost dvije trećine članova i natpolovičnom većinom glasova. Stručno vijeće svojim mišljenjem utvrđuje potpunost, točnost, istinitost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisima Izvješća o sigurnosti. Ministarstvo će temeljem mišljenja stručnog vijeća izdati akt kojim se rješava o zahtjevu za izdavanje suglasnost na izvješće o sigurnosti.

Nadležna tijela – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša i zaštite prirode
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara
5. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Sektor za nadzor u području zaštite na radu
6. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
7. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

Način očitovanja javnosti

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje, prijedloge i primjedbe na Izvješće o sigurnosti za Skladište Zaprešić, koje je objavljeno uz ovu informaciju, u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) akt kojim je riješeno o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na izvješće o sigurnosti.

POMOĆNIK MINISTRA

Nenad Ščulac

